

Gemeinde Kippenheim

Beschränkte Ausschreibung nach VOB



Baumaßnahme: Ersatzwasserversorgung Schmieheim – BAIII: Hydraulische Ausrüstung des Druckregel- bzw. Druckerhöhungsbauwerks

Bauherr: Gemeinde Kippenheim
Untere Hauptstraße 4
77971 Kippenheim
Fon: 07825 / 903- 27
Fax: 07825 / 903- 30

Vergabeverfahren: **Preis-anfrage nach VOB**

Art des Auftrags: Bauvertrag nach VOB

Leistungen: **Hydraulische Ausrüstung**

Armaturen

- Druckregelventil DN 80	2 St.
- Sicherheitsventil DN 50 / 80	1 St.
- E-Schieber	2 St.
- Be- und Entlüftung 2"	2 St.
- Rückschlagklappe DN 100	1 St.

Rohre und Formteile in Edelstahl

- geschweißte Rohre DN 150 PN 10 Be- und Entlüftung
- geschweißte Rohre DN 50/65/80/100/150 PN 16

Wassermessanlage

- MID DN 65 1 St.

Maschinen und Apparate

- Hochdruckkreiselpumpe (Qmax = ca. 7,0 l/s Bei H = 82m)	1 St.
- Membrandruckausdehnungsgefäß V = 500 l	1 St.
- Membrandruckausdehnungsgefäß V = 200 l	1 St.
- Tauchpumpe für Klar- und Schmutzwasser	1 St.

Auftragnehmer: Strecker Wassertechnik GmbH
Sattlerstraße 14
78532 Tuttlingen

Datum: 9. Juni 2020